

## SI SE PRODUCE UN INCENDIO

- Localice el origen de la incidencia.
- Clasifique la magnitud del incendio (Conato, Emergencia General).
- Comunique el hecho al Jefe de Emergencia o de Primera Intervención a su sustituto, facilitándole la mayor cantidad de datos posibles del siniestro.

- Si la magnitud del incendio lo permite, dispone de conocimientos en lucha contra incendios y sin ponerse en peligro inicie la extinción con los extintores portátiles de su zona. Recuerde:



1. Descolgar el extintor sin invertirlo.
2. Quitar el pasador de seguridad.

3. Dirigir la boquilla a la base de las llamas.
4. Apretar la maneta de forma intermitente.



Nunca intente apagar un fuego con el extintor inadecuado, puede resultar inútil, e incluso contraproducente.

- Si se decide atacar el fuego con los medios de extinción disponibles, no deje nunca que el fuego le corte las posibles vías de escape. Tampoco se gire ni le de la espalda al fuego.

- Actúen siempre por parejas (ante cualquier eventualidad o desarrollo del siniestro, siempre se podrá contar con la ayuda de un compañero)
- Si el incendio es controlado comuníquelo al Jefe de Emergencia, pero no abandone el lugar, el incendio podría reactivarse.
- Si el incendio no se puede controlar, evacue la zona cerrando las puertas que vaya dejando a su espalda e indíquelo al Jefe de Emergencia.



## NORMAS DE EVACUACIÓN

- Al activarse la señal de evacuación, compruebe que las vías de evacuación se encuentran practicables, en caso contrario notifique el hecho al Jefe de Emergencia.
- Mantenga la calma. Indique al personal de su zona la necesidad de evacuar el centro, por las salidas definidas (siempre que estas estén practicables).
- Guíe a los ocupantes hacia las vías de evacuación
- Tranquilece a las personas durante la evacuación, pero actuando con firmeza para conseguir una evacuación rápida y ordenada.

## CONTROL DE AUSENCIAS

- Ayude a las personas impedidas, disminuidas o heridas
- No permita la recogida de objetos personales.
- No permita el uso de los ascensores

- Siempre que sea posible verifique que los distintos lugares asignados han sido evacuados correctamente.
- Una vez en el exterior, diríjase al Jefe de Emergencia, indicándole la completa evacuación de su zona, o en caso contrario las incidencias producidas en la misma (heridos, lugares que no se pudieron comprobar, etc.)




## SI NO PUEDE SALIR DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE FUEGO O AL HUMO

- **HAGA SABER QUE ESTÁ Vd. AHÍ** (Teléfono, coloque una prenda u objeto llamativo en la ventana, si la hay).



## RECUERDE

- Moje la puerta donde se encuentre (use la papelera o los cajones como cubo), con el fin de enfriarla.
- Moje toallas o trapos y colóquelas en los bajos de la puerta, para evitar la entrada del humo.



Es muy importante para su seguridad, observar los siguientes aspectos :

- Conozca las vías de evacuación y puertas de salida, así como con la localización de los medios de emergencia (extintores portátiles, pulsadores de alarma, etc.).



- Recuerde que en caso de haber gran cantidad de humo y fuego en los accesos, lo mejor es

esperar en el interior de su local o dependencia. Si se le ocurre salir, hágalo envuelto en una manta o prenda empapada de agua.

AGENTE EXTIN.	CLASE DE FUEGO			
	Clase "A" Materiales Sólidos	Clase "B" Combustibl líquidos	Clase "C" Combustibl gaseoso	Clase "D" M.quimica muy activos
Agua a Chorro	✓✓	✗	✗	✗
Agua Pulverizada	✓✓✓	✓	✗	✗
Espuma física	✓✓	✓✓	✗	✗
Polvo Polivalente	✓✓	✓✓	✓✓	✗
Polvo Seco	✗	✓✓✓	✓✓	✗
Nieve Carbónica (Anhídrido Carbónico)	✓	✓	✗	✗

✓✓✓ Excelente    ✓✓ Bueno    ✓ Aceptable    ✗ No Aceptable

**Precaución:** Es peligroso utilizar agua o espuma en fuegos de equipos en presencia de tensión eléctrica o en fuegos de clase D. Metales químicamente activos.



## INSTRUCCIONES BÁSICAS DE ACTUACIÓN

### EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN



### EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN



**SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE**

[http://www.uclm.es/organos/vic\\_doctorado/servicioprevencion/](http://www.uclm.es/organos/vic_doctorado/servicioprevencion/)